

**LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS, LÓGICAS E TELEFÔNICAS**



01 - FINALIDADE

O presente Laudo Técnico tem por finalidade a aprovação de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia.

02 - IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL A SER REGULARIZADO

- a. Bairro: Mocambo
- b. Uso: Serviço Profissional
- c. Atividade econômica desenvolvida no imóvel atualmente (se houver): Repartição Pública
- d. Endereço completo: Rua Almirante Barroso, nº 600, Bairro Mocambo, Porto Velho/RO
- e. Nº de pavimentos: 07
- f. Ano de conclusão da obra (aproximadamente): 1996.
- g. Área construída total: 2.122,39 m²

03. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios. Administração pública em geral.

O imóvel tem uma benfeitoria com área construída de 2.122,39m², com 07 pavimentos, distribuídos em: térreo, outros cinco pavimentos tipo e caixa d'água / barriletes / casa de máquinas, possuindo as seguintes especificações: estrutura em concreto armado; paredes em alvenaria de tijolos cerâmicos e divisórias internas do tipo naval; cobertura com telhas de fibrocimento e estrutura de madeira; esquadrias metálicas (janelas em alumínio com pintura eletrostática) e madeiras (portas); algumas portas em vidro temperado; revestimento interno em reboco e azulejos e revestimento externo granito; pintura em tinta acrílica semibrilho; piso em revestimento cerâmico; divisórias em painéis do tipo divilux naval e granito (banheiros); forro em lâminas metálicas *paraline* sob laje de concreto armado; instalações elétricas, lógicas e de telefonia embutidas e em canaletas aparentes; subestação abaixadora de energia; garagens; 02 (dois) elevadores; urbanismo com calçada; e jardins.

04 - DADOS DO PROPRIETÁRIO

- a. Nome: Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região
- b. CPF/CNPJ: 03326815/0001-53
- c. Endereço completo: Rua Almirante Barroso, nº 600, Bairro Mocambo, Porto Velho/RO



- d. Telefone(s) e E-mail: (69) 3211-6482 /
engenharia@trt14.jus.br

05 - DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO LAUDO DE SEGURANÇA


- a. Nome do profissional: Samurai de Figueiredo Silva
b. N° Registro CREA: 8551/AC
c. Telefone(s): (69) 3218-6482
d. Endereço completo: Rua Almirante Barroso, n° 600, Bairro Mocambo, Porto Velho/RO
e. E-mail: samurai.silva@trt14.jus.br

06 - CONCLUSÃO

Declaro que o imóvel descrito foi por mim vistoriado e atesto as condições de estabilidade e segurança da edificação, bom como as adequadas condições de funcionamento das instalações elétricas, lógicas, telefônicas e hidráulicas do prédio em análise.

Declaro ainda estar ciente das penalidades administrativas, civis e criminais que me podem ser impostas em caso de falsas declarações ou omissões, e assumo total responsabilidade pelas informações apresentadas neste laudo técnico.

Porto Velho/RO, 20 de novembro de 2018.


Eng.º Samurai de Figueiredo Silva

CREA/AC 8551


Eng.º Luiz Gonzaga Mora

CREA/RO 489

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS



01 - FINALIDADE

O presente Laudo Técnico tem por finalidade a aprovação do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia.

02 - IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL A SER REGULARIZADO

- a. Bairro: Mocambo
- b. Uso: Serviço Profissional
- c. Atividade econômica desenvolvida no imóvel atualmente (se houver): Repartição Pública
- d. Endereço completo: Rua Almirante Barroso, nº 600, Bairro Mocambo, Porto Velho/RO
- e. Nº de pavimentos: 07
- f. Ano de conclusão da obra (aproximadamente): 1996.
- g. Área construída total: 2.122,39 m²

03. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios. Administração pública em geral.

O imóvel tem uma benfeitoria com área construída de 2.122,39m², com 07 pavimentos, distribuídos em térreo, outros cinco pavimentos tipo e caixa d'água / barriletes / casa de máquinas, possuindo as seguintes especificações: estrutura em concreto armado; paredes em alvenaria de tijolos cerâmicos e divisórias internas do tipo naval; cobertura com telhas de fibrocimento e estrutura de madeira; esquadrias metálicas (janelas em alumínio com pintura eletrostática) e madeiras (portas); algumas portas em vidro temperado; revestimento interno em reboco e azulejos e revestimento externo granito; pintura em tinta acrílica semibrilho; piso em revestimento cerâmico; divisórias em painéis do tipo divilux naval e granito (banheiros); forro em lâminas metálicas *paraline* sob laje de concreto armado; instalações elétricas, lógicas e de telefonia embutidas e em canaletas aparentes; subestação abaixadora de energia; garagens; 02 (dois) elevadores; urbanismo com calçada; e jardins.

04 - DADOS DO PROPRIETÁRIO

- a. Nome: Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região
- b. CPF/CNPJ: 03326815/0001-53
- c. Endereço completo: Rua Almirante Barroso, nº 600, Bairro Mocambo, Porto Velho/RO
- d. Telefone(s) e E-mail: (69) 3211-6482 / engenharia@trt14.jus.br

05 - DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO LAUDO DE SEGURANÇA



- a. Nome do profissional: Samurai de Figueiredo Silva
- b. Nº Registro CREA: 8551/AC
- c. Telefone(s): (69) 3218-6482
- d. Endereço completo: Rua Almirante Barroso, nº 600, Bairro Mocambo, Porto Velho/RO
- e. E-mail: samurai.silva@trt14.jus.br

06 - CONCLUSÃO

Declaro que o imóvel descrito foi por mim vistoriado e que o mesmo não possui quaisquer anomalias estruturais, estando em condições adequadas de segurança, estabilidade, salubridade e habitabilidade.

Declaro ainda estar ciente das penalidades administrativas, civis e criminais que me podem ser impostas em caso de falsas declarações ou omissões, e assumo total responsabilidade pelas informações apresentadas neste laudo técnico.

Porto Velho/RO, 20 de novembro de 2018

Eng.º Samurai de Figueiredo Silva
CREA/AC 8551

Eng.º Luiz Gonzaga Mota
CREA/RO 489

Eng.º Samurai de Figueiredo Silva
CREA/AC 8551

Eng.º Luiz Gonzaga Mota
CREA/RO 489

PLANILHA DE CÁLCULO DE PRESSÕES NOS HIDRANTES


FÓRUM

HIDRANTE	TRECHO	VAZÃO (l/s)	TUBULAÇÃO						DESNÍVEL GEOMÉTRICO (m)	PRESSÃO DERIVAÇÃO (m.c.a)	MANGUEIRAS		BOCAL	ESGUICHO
			DIAMET (mm)	COMPRIMENTOS (m)			PERDAS				PERDAS		PERDAS (m)	PRESSÃO (m.c.a)
				REAL	EQUIL.	TOTAL	UNITÁRIA	TOTAL			UNITÁRIA (m/m)	TOTAL (m)		
	BOMBA	6,67	63	9,30	8,70	18,00	0,100448	1,8081	18,500	22,91				
	BOMBA - A	6,67	63	3,00	5,30	8,30	0,100448	0,8337	16,500	22,30				
	A - H1	6,67	63	0,30	4,30	4,60	0,100448	0,4621	16,500	23,47				
H01	H01-ESG.	3,33	63	0,00	21,00	21,00	0,027863	0,5851	16,500	23,00	0,2457	7,371	0,048	15,000
	A - B	6,67	63	3,00	1,30	4,30	0,100448	0,4319	13,500	24,87				
	B - H02	3,33	63	0,30	4,30	4,60	0,027863	0,1282	13,500	24,74				
H02	H02-ESG.	3,33	63	0,00	21,00	21,00	0,027863	0,5851	13,500	24,15	0,2457	7,371	0,048	16,736
	B - C	3,33	63	3,00	1,30	4,30	0,027863	0,1198	10,500	27,75				
	C - H03	3,33	63	0,30	4,30	4,60	0,027863	0,1282	10,500	27,62				
H03	H03-ESG.	3,33	63	0,00	21,00	21,00	0,027863	0,5851	10,500	27,03	0,2457	7,371	0,048	19,616
	C - D	3,33	63	3,00	1,30	4,30	0,027863	0,1198	7,500	30,63				
	D - H04	3,33	63	0,30	4,30	4,60	0,027863	0,1282	7,500	30,50				
H04	H04-ESG.	3,33	63	0,00	21,00	21,00	0,027863	0,5851	7,500	29,91	0,2457	7,371	0,048	22,496
	D - E	3,33	63	3,00	1,30	4,30	0,027863	0,1198	4,500	33,51				
	E - H05	3,33	63	0,30	4,30	4,60	0,027863	0,1282	4,500	33,38				
H05	H05-ESG.	3,33	63	0,00	21,00	21,00	0,027863	0,5851	4,500	32,80	0,2457	7,371	0,048	25,376
	E - H06	3,33	63	0,30	4,30	4,60	0,027863	0,1282	1,500	36,38				
H06	H06-ESG.	3,33	63	0,00	21,00	21,00	0,027863	0,5851	1,500	35,80	0,2457	7,371	0,048	28,376
Especificação da Bomba principal									Especificação da Bomba Jockey					
BPI-92 S/T R/F 2.1/2"									POT. 3CV					
ROTOR Ø127 mm									BPI ME-AL 1210 02 ESTÁGIOS POT. 1CV					
ROTOR Ø107 mm									ROTOR Ø107 mm					
Q: 24,00 m³/h									Q: 5,10 m³/h					
Hm.: 22,91 m.c.a									Hm.: 25,00 m.c.a					

TUBULAÇÃO	
MATERIAL	VEL. MÁXIMA
FºGº - 63mm	5 m/s - Recalque

MUNICÍPIO	DATA
PORTO VELHO MT	01/nov/18

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Alvaro Luiz Guerini
CREA: 1200548728

Assinatura do Profissional


Alvaro Luiz Guerini
 Engº. Eletricista e de Seg. Trabalho
 CREA: 1200548728



QUESTIONS
FOR THE JURY
QUESTIONS





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

1. Responsável Técnico

ALVARO LUIZ GUERINI

Título Profissional: * Engenheiro Eletricista * Engenheiro de Segurança do Trabalho

RNP:1200548728

Registro: MT015629

Empresa: GUERINI SOPRAN ENGENHARIA E ARQUITETURA, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA -

Registro: 36467

2. Dados do Contrato

Contratante: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14ª REGIÃO

CPF/CNPJ: 03.326.815/0001-53

Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO, JUSTIÇA DO TRABALHO

Nº 600

Cidade: PORTO VELHO

Bairro: MOCAMBO

UF: RO

CEP: 76801901

Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Valor: 5.000,00

Honorários: 0,00

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14ª REGIÃO

CPF/CNPJ: 03.326.815/0001-53

Endereço: RUA PRUDENTE DE MOARES ESQ. C/ JOÃO ALFREDO, FÓRUM TRABALHISTA

Nº 2313

Cidade: PORTO VELHO

Bairro: BAIXA UNIÃO

UF: RO

CEP: 76805898

Data de Início: 16/07/2018 Previsão de término: 31/12/2018

Custo da Obra: 0,00

Dimensão: 0,00

4. Atividade Técnica

1 Projeto

PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

2.122,39

M2

5. Observações

Para inclusão da ART no Acervo Técnico, é necessário que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de classe

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE ENGENHEIROS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - AMAEST

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

PORTO VELHO 23 de Agosto de 2018

Local

Data

Alvaro Luiz Guerini

ALVARO LUIZ GUERINI

Samurai de Figueiredo Silva

Engº Civil - CREA 8551-D/AC

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14ª REGIÃO TRT 14ª Região

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do CREA.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br atendimento@crea-mt.org.br

tel: (65) 3315-3000 fax: (65) 3315-3000



Nosso Número: 14/181000003007359-8

Valor ART R\$82,94

Paga em 23/08/2018

Valor pago: R\$82,94



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

de nº 496, de 7 de Dezembro de 1977

CREA-MT

ART de
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

3007359

ART Individual/Principal

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT



1. Responsável Técnico

ALVARO LUIZ GUERINI

Título Profissional: * Engenheiro Eletricista * Engenheiro de Segurança do Trabalho

RNP: 1200548728

Registro: MT015629

Empresa: GUERINI SOPRAN ENGENHARIA E ARQUITETURA, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA -

Registro: 36467

2. Dados do Contrato

Contratante: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14ª REGIÃO

CPF/CNPJ: 03.326.815/0001-53

Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO, JUSTIÇA DO TRABALHO

Nº 600

Cidade: PORTO VELHO

Bairro: MOCAMBO

UF: RO

CEP: 76801901

Valor: 5.000,00

3. Resumo do Contrato

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - PSCIP.

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PANICO:

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA;

EXTINTORES;

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA; (GERADOR DE EMERGÊNCIA)

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA;

HIDRANTE E MANGOTINHOS;

ALARME DE INCÊNDIO;

ACESSO DE VIATURA;

SEGURANÇA ESTRUTURAL NAS EDIFICAÇÕES;

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO;

COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL;

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA.

HIDRANTE URBANO.

Declaro serem verdadeiras as informações acima

De acordo

PORTO VELHO 23/08/18

Alvaro Luiz Guerini

Local e Data

Profissional

Contratante



CREA-RO

REGISTRO DE CONTRATO E ACERVO TÉCNICO
SOB A FORMA DE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Lei Federal nº 6496/77

ART 1º

 Nº 10622

AGENTES DO CONTRATO

2. Título e nome do profissional/Responsável Técnico: **ENGENHEIRO JOÃO OTÁVIO BARBOSA PINTO**

3. Endereço para correspondência: **RUA ADRIANA, 1590**

4. Empresa executante da Obra, Serviço do qual o profissional é Responsável Técnico perante o CREA-RO: **PORTO VELHO (RO)**

5. Nome do contratante da Obra/Serviço: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - T.R.T. 14ª REGIÃO**

6. Endereço da Obra/Serviço: **RUA FERREIRA DE MORAES 9/ ALMIRANTE BARBOSA**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **PORTO VELHO (RO)**

OBJETO DO CONTRATO

7. OBRA A
SERVIÇO B
PRESTAÇÃO de SERVIÇO C

8. RAMO DE ATIVIDADE: **ENGENHARIA**

9. ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S): **PROJETO**

10. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: **Projeto Arquitetônico - Projeto de Fundações - Projeto das Instalações Elétricas, Telefônicas, Computadores, Ar Refrigeração - Projeto das Instalações Hidráulica, de Esgoto e Sanitários.**

11. AUTOR A
CO-AUTOR B
EXECUTOR C
CO-EXECUTOR D
COLABORADOR E

12. QUANTIDADE - UNIDADE: **10.912,56**

13. VALOR DA OBRA OU SERVIÇO: _____

14. VALOR DOS HONORÁRIOS: _____

15. DATA DE INÍCIO: _____

EXECUÇÃO NÃO AUTORIZADA

16. ENTIDADE DE CLASSE: **SINDICATOS DOS ENGENHEIROS**

17. LOCAL E DATA: **Porto Velho, 25/08/92**

18. DECLARO SEREM VERDADEIRAS AS AFIRMAÇÕES ACIMA:

Assinatura do Profissional: **Eng.º João Otávio Barbosa Pinto**

C.P. **1481-D - CREA-RO** CPF **024671432-87**

19. DE ACORDO: **Waldemar Fede...**

Assinatura do Contratante: **Waldemar Fede...**

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho - 14ª Região

EXCLUSIVO DO CREA-RO

1ª VIA - CREA / ACERVO TÉCNICO

ESTA VIA DEVERÁ PERMANECER NO LOCAL DA OBRA OU SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DO FISCAL DO CREA-RO QUANDO SOLICITADO.

3ª VIA - OBRA / SERVIÇO

RECIBO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA OU CARIMBO DO CREA-RO

20. TAXA A RECOLHER: **105.772,80**

1/ Nº - 10622



TERMO DE ABERTURA DO LIVRO DE ORDEM

DECISÃO CR-274/82 - CONFEA

LAVREI O PRESENTE TERMO DE ABERTURA, DANDO POR INICIADOS OS TRABALHOS DE EXECUÇÃO DA OBRA.

Profissional _____

PARA USO DO CREA

Fase de execução _____

Data _____

Agente Fiscal _____

Fase de execução _____

Data _____

Agente Fiscal _____

Fase de execução _____

Data _____

Agente Fiscal _____

CREA
Os profissionais que firmam a presente estão registrados no CREA-RO e suas atribuições profissionais são compatíveis com as responsabilidades que assumem.

-- No caso de espaço não maior espaço para registro de Ordens e ocorrências, anexe esta a primeira folha de um livro

SOLICITAÇÃO DE BAIXA POR CONCLUSÃO

Declaro ter concluído o trabalho (Obra ou Serviço) constante da presente ART, pelo que solicito a baixa junto aos autos desse Conselho.

DATA _____

Profissional _____

DE ACORDO

DATA _____ / 199

Contratante _____


SOLICITAÇÃO DE BAIXA POR DISTRATO

DATA _____ / 199

Profissional _____

DATA _____ / 199

Contratante _____





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO



1. Responsável Técnico

JOAO OTAVIO BARBOSA PINTO

Título do Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL /**

Empresas.: **EMPRESA NÃO INFORMADA**



RNP:
Registro: **1481D PA**
Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-14A REGIAO**

RUA

Cidade:

Contrato: **S/N**

Valor:

Honorário: **0.00**

Ação Institucional: **Não informado**

Bairro:

UF:

Celebrado:

Tipo Contratante: **Pessoa fisica**

CPF/CNPJ:
Telefone:
CEP:
Vinculado à ART:
Substituição:

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: **PRUDENTE DE MORAES C/ALMIRANTE BARROSO**

Cidade: **PORTO VELHO**

Data de início:

Previsão de término:

Durabilidade: **INDETERMINADO**

Proprietário:

Bairro: **CENTRO**

UF: **RO**

Telefone:
CEP.: **78900000**

4. Atividade Técnica

0,00

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta A.R.T. são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO. Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta A.R.T.

5. Declarações

Acessibilidade:

Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ Data _____ de _____

JOAO OTAVIO BARBOSA PINTO - 024.671.432-87

Nome do profissional - CPF:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-14A REGIAO

Nome do contratante - CPF/CNPJ:

Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-ro.org.br ou www.confea.org.br
- * A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CHAVE: **269AF-46436-596E5-5E03F-DBDEE**

www.crea-ro.org.br atendimento@crea-ro.org.br
tel. (69) 2181-1095



CREA-RO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

Observações (Resumo do Contrato)

PROJETO ARQUITETONICO, PROJETO DE FUNDACOES, PROJETO DAS INST.ELETRICAS, TELEFONICAS, COMPUTADORES, AR REFRIGERADO, PROJETO DASINST.HIDRAULICA, DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO



RNP: 0104206616
Registro: 8551D AC
Registro: 2269GVRO

1. Responsável Técnico

SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA

Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL /

Empresas: TRIBUNAL REG DO TRABALHO 14 REGIAO (SECAO DE ENGENHARIA)

2. Dados do Contrato

Contratante: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14ª REGIÃO

RUA RUA ALMIRANTE BARROSO, 600

Cidade.: PORTO VELHO

Contrato:

Valor: 0.00 Honorário: 0.00

Ação Institucional: Órgão Público

Bairro.: MOCAMBO

UF: RO

Celebrado:

Tipo Contratante: PJ Direito Público

CPF/CNPJ: 03326815000153

Telefone.: 6932186482

CEP.: 76.801-901

Vinculado à ART:

Substituição:

3. Dados da Obra/Serviço

Rua.: RUA ALMIRANTE BARROSO, 600

Cidade.: PORTO VELHO

Data de Início: 05/11/2018 Previsão de término: 00/00/0000

Natureza: SERVIÇO

Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14ª REGIÃO

Bairro.: MOCAMBO

UF: RO

Telefone.: 6932186482

CEP.: 76.801-901

CPF: 03326815000153

4. Atividade Técnica

6 - VISTORIA, PERÍCIA, AVALIAÇÃO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TÉCNICO

8024 - LAUDOS TECNICOS DE VISTORIAS

15 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA

2 122.39 m2

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta A.R.T. são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO. Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta A.R.T.

5. Declarações

Assinaturas:

Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ Data _____ de _____

Samurai
SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA - 663.109.202-78
Nome do profissional - CPF:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14ª REGIÃO - 03.326.815/0001-53
Nome do contratante - CPF/CNPJ:

Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-ro.org.br ou www.confrea.org.br
- * A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CHAVE: 3E889-DB802-3B1E5-826EB-7A5BC

www.crea-ro.org.br atendimento@crea-ro.org.br
tel: (69) 2181-1095



CREA-RO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

Observações (Resumo do Contrato)

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E TELEFÔNICAS DO PRÉDIO QUE ABRIGA O FÓRUM TRABALHISTA DE PORTO VELHO/RO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 2.122,39M², COM 06 PAVIMENTOS, DISTRIBUÍDOS EM: TêrREO E OUTROS CINCO PAVIMENTOS TIPO, POSSUINDO AS SEGUINTEs ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO; PAREDES EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS E DIVISÓRIAS INTERNAS DO TIPO NAVAL; COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA;





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RO

ART de Obra ou Serviço
8300176667

Página: 2/2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO



1. Responsável Técnico

SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA

Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL /



RNP: 0104206616

Registro: 8551D AC

Registro: 2269GVRO

Empresas.: TRIBUNAL REG DO TRABALHO 14 REGIAO (SECAO DE ENGENHARIA)

Resumo do Contrato (continuação)

ESQUADRIAS METÁLICAS (JANELAS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA) E MADEIRAS (PORTAS); ALGUMAS PORTAS EM VIDRO TEMPERADO; REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO E AZULEJOS E REVESTIMENTO EXTERNO EM GRANITO; PINTURA EM TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO; PISO EM REVESTIMENTO CERÂMICO; DIVISÓRIAS EM PAINÉIS DO TIPO NAVAL, GESSO ACARTONADO E GRANITO (BANHEIROS); FORRO EM LÂMINAS METÁLICAS PARALINE SOB LAJE DE CONCRETO ARMADO; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E DE INFORMÁTICA EMBUTIDAS E EM CANALETAS, SUBESTAÇÃO ABAIXADORA DE ENERGIA, GARAGEM, 02 (DOIS) ELEVADORES, URBANISMO COM CALÇADA E JARDINS.





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO



1. Responsável Técnico

SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA

Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL /

Empresas.: TRIBUNAL REG DO TRABALHO 14 REGIAO (SECAO DE ENGENHARIA)

RNP: 0104206616

Registro: 8551D AC

Registro: 22690781

2. Dados do Contrato

Contratante: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14ª REGIÃO

RUA RUA ALMIRANTE BARROSO, 600

Cidade.: PORTO VELHO

Contrato:

Valor: 0.00 Honorário: 0.00

Ação Institucional: Órgão Público

Bairro.: MOCAMBO

UF: RO

Celebrado:

Tipo Contratante: Pessoa física

CPF/CNPJ: 03326815000153

Telefone.: 6932186482

CEP.: 76.801-901

Vinculado à ART:

Substituição:

3. Dados da Obra/Serviço

Rua.: RUA ALMIRANTE BARROSO, 600

Cidade.: PORTO VELHO

Data de Início: 05/11/2018 Previsão de término: 00/00/0000

Natureza: SERVIÇO

Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14ª REGIÃO

Bairro.: MOCAMBO

UF: RO

Telefone.: 6932186482

CEP.: 76.801-901

CPF: 03326815000153

4. Atividade Técnica

6 - VISTORIA, PERÍCIA, AVALIAÇÃO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TÉCNICO

8024 - LAUDOS TÉCNICOS DE VISTORIAS

15 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA

2.122,39 m2

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta A.R.T. são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO. Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta A.R.T.

5. Declarações

Acessibilidade:

Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ Data _____ de _____

SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA - 663.109.202-78
Nome do profissional - CPF:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14ª REGIÃO - 03.326.815/0001-53
Nome do contratante - CPF/CNPJ:

Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-ro.org.br ou www.confrea.org.br
- * A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CHAVE: 3E889-DB802-3B1E5-826EC-3A374

www.crea-ro.org.br atendimento@crea-ro.org.br
tel: (69) 2181-1095



CREA-RO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

Observações (Resumo do Contrato)

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DO PRÉDIO QUE ABRIGA O FÓRUM TRABALHISTA DE PORTO VELHO/RO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 2.122,39M², COM 06 PAVIMENTOS, DISTRIBUIDOS EM: TÉRREO E OUTROS CINCO PAVIMENTOS TIPO, POSSUINDO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO; PAREDES EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS E DIVISÓRIAS INTERNAS DO TIPO NAVAL; COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA; ESQUADRIAS METÁLICAS (JANELAS EM





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RO

Página: 2/2
ART de Obra ou Serviço
8300176660

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO

1. Responsável Técnico

SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA

Título do Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL /**

Empresas.: **TRIBUNAL REG DO TRABALHO 14 REGIAO (SECAO DE ENGENHARIA)**



RNP: 0104000616

Registro: 8551006

Registro: 2269GVRO

Resumo do Contrato (continuação)

ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA) E MADEIRAS (PORTAS); ALGUMAS PORTAS EM VIDRO TEMPERADO; REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO E AZULEJOS E REVESTIMENTO EXTERNO EM GRANITO; PINTURA EM TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO; PISO EM REVESTIMENTO CERÂMICO, DIVISÓRIAS EM PAINÉIS DO TIPO NAVAL, GESSO ACARTONADO E GRANITO (BANHEIROS); FORRO EM LÂMINAS METÁLICAS PARALINE SOB LAJE DE CONCRETO ARMADO; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFORMÁTICA EMBUTIDAS, SUBESTAÇÃO ABAIXADORA DE ENERGIA, GARAGEM, 02 (DOIS) ELEVADORES, URBANISMO COM CALÇADA E JARDINS.

