

QUADRO RESUMO - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS COMPONENTES DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - 2020							
Item	Unidade	Quantidade	QUIMITEC	MR2	NORTE FRIO	MENOR VALOR UNITÁRIO	MÉDIA DOS VALORES
			TOTAL	TOTAL	TOTAL		
1	m	1.835,00	R\$ 96.000,00	R\$ 97.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 89.333,33
2	und	24,00					

Porto Velho/RO, 17 de setembro de 2020.

ENG. SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA

CREA/AC - 8551

Analista Judiciário/Apoio Especializado/Engenharia

TRIBUNAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
RUA ALMIRANTE BARROSO Nº 600
PORTO VELHO/RO

ASSUNTO: LIMPEZA DE DUTOS E EQUIPAMENTOS

1. OBJETO

Prestação de serviços de Limpeza de dutos e máquinas em atendimento as normas vigentes – Portaria Nº 3.523/98 do Ministério da Saúde e Resolução Nº 09/2003 da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

2. ESCOPO

Esta proposta inclui os trabalhos de limpeza dos dutos do sistema de climatização e exaustão através de escovação a seco.

A caracterização da qualidade do ar interior será realizada em conformidade com a Portaria nº 3.523/MS e RE nº 09/2003 atendendo as Normas Técnicas 01, 02, 03, 04 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. (realizado semestralmente)

3. PROPOSTA TÉCNICA

3.1. Equipamentos de Limpeza

Serão utilizados três métodos de limpeza de forma combinada amplamente aceitos e de reconhecida eficácia.

- Utilização de equipamento robotizado por escovação mecânica a seco;
- Ar comprimido;
- Aspiração com contato.

3.2. Equipamento de Filtração

- Equipamento coletor de pó com filtração de três estágios sendo, o último estágio com filtro HEPA retenção de 99,97% da sujidade;
- Velocidade mínima de captura dos contaminantes em função do tamanho das partículas: 12m/s para pó fino (< 10 µm de diâmetro) e 17 m/s para pó grosso (>10 µm de diâmetro).

4. PROCEDIMENTO DE LIMPEZA

Proteção dos móveis e equipamentos.

Proteção e isolamento da área de trabalho.

Retirada das grelhas de insuflamento e retorno do ar.

Limpeza manual das grelhas com detergente- biocida e após enxágue com água limpa.

A limpeza do interior dos dutos será realizada por escovação mecânica robotizada auxiliada ar comprimido, nos dutos principais, secundários, ramais, dutos de retorno, flexíveis, exaustão bem como a limpeza dos registros difusores, grelhas e dampers, com filmagem interna dos dutos antes e após a limpeza e higienização.

A escovação será feita no sentido do fluxo do ar, e serão escolhidos trechos da mesma seção que serão isolados através de peças de espumas tipo bag obstruindo o fluxo de ar à frente do trecho que será limpo.

Para escovação dos dutos será introduzido um robô controlando a movimentação das escovas giratória de polipropileno à distância, no tamanho adequado à dimensão do duto e de dureza necessária para remoção da sujidade.

Na extremidade oposta à limpeza será instalado equipamento com alto poder de sucção da sujeira removida pela escova. Este equipamento possui filtro de fibra sintética tipo bolsa e filtro Hepa com capacidade de retenção de pó de 99,97%.

Este procedimento é repetido por todo o sistema de dutos até a constatação da remoção de toda a sujidade.

Nos trechos onde as aberturas existentes nos dutos não permitirem a introdução dos equipamentos de diagnóstico visual, limpeza e higienização, serão abertas nas paredes dos dutos janelas de acesso. As janelas serão vedadas com material semelhante ao usado na confecção dos dutos devidamente seladas com massa de vedação e rebitadas.

Os filtros de ar serão limpos a cada jornada.

O material removido do interior dos dutos será acondicionado em sacos plásticos adequados e descartado em lugar apropriado para inertização.

4.1. Limpeza e Higienização das Máquinas.

Limpeza interna e externa dos gabinetes manualmente;

Limpeza das serpentinas;

Limpeza e higienização das bandejas de condensação;

Limpeza e desobstrução dos drenos;

Limpeza dos filtros

Certificado de higienização dos equipamentos.

Relatório técnico e conclusivo contendo as informações da situação antes e após os procedimentos, fotos dos equipamentos antes e após a limpeza.

Fornecimento dos produtos de limpeza e higienização.

Produtos utilizados: Domitec DA 100 Notificado na Anvisa N° 25351.448052/2005-27DOMITEC BC 500 registrado na ANVISA N° 330750001.

Após a remoção de toda a sujidade dos dutos será realizado a higienização do sistema.
Para a limpeza e higienização dos componentes do sistema de climatização, serão utilizados produtos com registro no Ministério da Saúde.

5. RELATÓRIO CONCLUSIVO

Ao término da campanha será emitido relatório com 01 via física e digital com fotos, parecer técnico conclusivo, relativo ao serviço executados, recomendações bem como sugestões de melhorias das instalações, certificado, Anotação de responsabilidade técnica Engº Mecânico/Químico e Segurança do Trabalho.

A garantia dos serviços está vinculada ao atendimento da Portaria 3.523 de 28/08/1998, referente a elaboração do Plano de Manutenção, Operação e Controle- PMOC, que deverá ser EXECUTADO pela empresa responsável pela manutenção do sistema de ar condicionado. Nestas condições a garantia é de 06 meses.

6. PROPOSTA COMERCIAL

7.1 SETORES

Item	SERVIÇO, conforme especificações.	QUANT.	PREÇO
1	Limpeza 1.810,53 m lineares da rede de dutos e difusores	1.810,53 ml	R\$ 96.000,00
2	Limpeza/higienização de 24 u. condicionadores centrais	24 u	

Valor total: R\$ 96.000,00

Faturamento: QUIMITEC QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA

Condições de pagamento: 28 dias do término da limpeza

Data para execução dos serviços: conforme agendamento

Prazo de entrega dos relatórios: 10 dias

Validade desta proposta: 60 dias

Prazo execução dos serviços: 20 dias

No preço estão inclusos todos os procedimentos de análise, impostos, ART e tudo o mais que se fizer necessário para a execução do serviço ora objeto.

8 - INTEGRAÇÃO

Sendo necessária a integração do técnico para a execução dos serviços, solicitamos que nos avisem no ato da aprovação desta proposta, bem como informar o tempo estimado para tal e documentos aplicáveis.

9- CONFIDENCIALIDADE

Todas as informações técnicas observadas e geradas durante a execução do(s) serviço(s) constante(s) nesta proposta, são confidenciais. Sendo portanto, guardadas sob sigilo entre as partes.


10 - ACEITE DAS CONDIÇÕES E TERMOS DESTA PROPOSTA

No caso de aceite desta proposta solicitamos a gentileza de enviar Ordem de Compra ou Autorização para o e-mail iaq@quimitecquimica.com.br / quimitec@quimitecquimica.com.br e/ou contatar-nos.

Sendo o que se apresenta, nos colocamos ao seu dispor para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

QUIMITEC QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA
DEPTO COMERCIAL IAQ



Jorge Assis de Godoy
CPF: 183.664.060-91
RG 100.9157304/SSP-RS



Porto Velho/RO, 08 de Setembro de 2020.

Empresa: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

Sr(s): Eng.º Samurai de Figueredo Silva / Eng.º Luiz Gonzaga Mota

PROPOSTA/ADESÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO

Por meio deste instrumento denominado de “PROPOSTA/ADESÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO”, de um lado o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO com atividades em seu Edifício-Sede do TRT da 14ª Região, Rua Almirante Barroso, nº 600 – Mocambo – Porto Velho – CEP: 76.801-901 em Porto Velho estado de Rondônia, representada nesta ocasião pelo Eng.º Samurai de Figueredo Silva / Eng.º Luiz Gonzaga Mota, doravante denominada Contratante, do outro lado a empresa MR2 - ENGENHARIA & CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA com sede à RUA Alexandre Guimarães, 759 – BAIRRO: AREAL CENTRO inscrita no C.N.P.J. nº 03.293.945/0001-37 representada nesta ocasião por seu sócio: MAURO EDNEY SILVA MAIO, com título profissional ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO / ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO / ESPª ENGENHARIA AMBIENTAL / Membro da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HIGIENISTA OCUPACIONAL - ABHO com registro no CREA/RO n.º 5828-D, doravante denominado Prestador de serviços técnicos em Engenharia de Segurança do Trabalho/ Higienista Ocupacional, tem entre a seguinte proposta:

1 - OBJETO

1.1 - A presente proposta/adesão tem por objeto a prestação de serviços em segurança do trabalho e meio ambiente aqui denominado como “**SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DO LAUDO E ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR INTERIOR – QAI**” com a finalidade de cumprir às condutas exigidas pelo Ministério Público da União, Ministério Público do Trabalho/Procuradoria Regional do Trabalho da 14ª Região, Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e Agência Estadual de Vigilância em Saúde do Estado de Rondônia AGEVISA-RO. conforme padrões mínimos referenciais de Qualidade do Ar Interior em ambientes climatizados de uso público e coletivo

1.2 - Os serviços mencionados serão elaborados em conformidade com as leis e resoluções correlatas com a vigilância sanitária e/ou segurança e saúde do trabalho perante o local aqui denominado como HOSPITAL INFANTIL COSME DAMIÃO localizado no município de Porto Velho / RO

1.3 - Fica a **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO** responsável pelo fornecimento da documentação e/ou meios de implementação dos procedimentos necessários ao bom desenvolvimento dos seguintes procedimentos:

2 – RESPONSABILIDADES DA MR2

2.1 - Limpeza de dutos e difusores do sistema de climatização - medindo cerca de 1.835,00m;

2.2 - Limpeza e higienização de 24 unidades de condicionadores centrais (fan coils);

2.3 – Coleta e Relatório de Ensaio dos seguintes agentes químicos:

- Medições instantâneas de Gás tipo “Dióxido de Carbono – CO²” / “Monóxido de Carbono – CO” em ppm ocasionada pelo sistema de ar-condicionado/edificação em ambiente fechados – CONFORME NORMA TECNICA 02 - ANVISA;

- Medições instantâneas de “Temperatura (°C, Umidade(%) e Velocidade do Ar (m/s) “ocasionada pelo sistema de ar-condicionado em ambiente fechados – CONFORME NORMA TECNICA 03 - ANVISA;
- Medições/coletas de Aerodispersóides tipo “poeiras totais” em µg/m3 (com cassete de PVC 37mm pré-pesado / bomba gravimétrica) ocasionada pelo sistema de ar-condicionado – CONFORME NORMA TECNICA 04 - ANVISA;
- 2.4 – Registro de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA/RO pelo Engenheiro de Segurança Esp^a Engenharia Ambiental / Higienista Ocupacional (LAUDO QUALIDADE DO AR)
- 2.5 - Registro de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA/RO pelo Engenheiro Mecânico (RELATORIO DE SERVIÇOS TECNICOS / PMOC)
- 2.3 - Suporte on-line (via email, Whats e/ou fixo/celular) das 08h00hrs às 18h00hrs;

NOTA: Não realizamos análise biológica (fungos, bactérias etc.) presente no sistema de ar, devido decomposição das amostras até a chegada ao laboratório especializado fora de Rondônia.

3 - OBRIGAÇÕES DA MR2

- 3.1 - Utilizar pessoal técnico especializado (Engenheiro de Segurança do Trabalho/ Ambiental, Higienista Ocupacional / Engenheiro Mecânico, Técnicos em Refrigeração, Ajudantes, Técnicos em segurança, Bombeiro Civil) para desenvolver os serviços;
- 3.2 - **A MR2** se compromete a não divulgar nem fornecer dados e/ou informações referentes a **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO**;
- 3.3 - **A MR2** tem um prazo no máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do aceite (assinatura do contrato) deste, para realizar o levantamento físico do estabelecimento do **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO** e entregar o cronograma de ações a serem realizados ao longo do contrato.

4 - INVESTIMENTO

- 4.1 - O valor total dos serviços será de R\$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais);
- 4.2 - Nos preços contratuais estão inclusos todos os serviços especificados no **item 1.1**, assim como toda a emissão de documentos necessários à sua realização e as despesas de deslocamento entre municípios.

5 - FORMAS DE PAGAMENTO

- 5.1 - O pagamento devido será REALIZADO CONFORME TERMO DE REFERENCIA;
- 5.2 – O Não pagamento no prazo estipulado nesta proposta, fica o Contratante ciente do seu nome ser incluso nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Serviços de limpeza de 1.835,00m de dutos e de 24 máquinas do sistema de climatização e exaustão, através de escovação a seco.	R\$ 82.000,00
Elaboração do Laudo de Qualidade do Ar Interno – QAI contento medições instantâneas de Gás tipo “Dióxido de Carbono – CO ² ” e Monóxido de Carbono – CO, medições instantâneas de “Temperatura (°C, Umidade(%) e Velocidade do Ar (m/s), medições/coletas de Aerodispersóides tipo “poeiras totais” em µg/m3.	R\$ 15.000,00
TOTAL	R\$ 97.000,00

Responsável Técnico pela Empresa:

Mauro Edney Silva Maio
 Eng. de Segurança do Trabalho e Produção
 Esp^a Engenharia Ambiental
 Perito Judicial Trabalhista
 Higienista Ocupacional - ABHO
CREA/RO 5828 D

Responsável pelo aceite desta proposta:

Responsável pelo contrato
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO

	PREFEITURA DE MANAUS Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno - SEMEF	
---	---	---

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br , informando o código de verificação.	Código de verificação 659A.A3B2.D774	Data/Hora da emissão 13/12/2019 - 12:57:18
	Natureza da operação Simples Nacional	Número da Nota 235



Prestador de Serviços	
	CLEAN SERVICOS LTDA-EPP GRACILIANO RAMOS, 30, CONJ NOVA REPUBLICA QD 16 JAPIIM, Telefone: 984318123. CEP 69077-835 - MANAUS - AM - BRASIL CPF/CNPJ 09.256.592/0001-81 Email enviodenotas.perfil@gmail.com
	Inscrição Municipal 12171101 Inscrição Estadual

Tomador de Serviço	
Nome do tomador do serviço CPF/CNPJ Endereço Bairro Cep Cidade Email	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO 03.326.815/0001-53 RUA ALMIRANTE BARROSO, 600, CENTRO, Telefone: 069 32186493. 76801901 PORTO VELHO - RO - BRASIL
	Inscrição Municipal Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais	
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS DE REFRIGERAÇÃO E MÁQUINAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO, ATRAVÉS DE ESCOVAÇÃO A SECO, DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRT DA 14ª REGIÃO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NOTA DE EMPENHO: 2019NE001504 ESPÉCIE: EMPENHO DE DESPESA TIPO: MODAL.LICIT: PREGÃO Nº DE DOCUMENTO: 450615532 PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AGÊNCIA 1677 CONTA CORRENTE: 29725-9	

Serviço:	14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS)						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
67.528,00	1,00	0,00	0,00	67.528,00	0,00	0,00	67.528,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 67.528,00

Retenções				
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00	67.528,00	

Outras Informações	
- Competência: Dezembro/2019-ISSQN a ser calculado pela Tabela-LC 123/Simples Nac.e pago na guia DAS/Simples	
	



LIMPDUTOS - LIMPEZA DE DUTOS

3 mensagens

Dutos - Limpdutos <dutos@limpdutos.com.br>
Para: engenharia@trt14.jus.br

7 de agosto de 2019 13:57

Prezado, boa tarde !

Como vai?

Primeiramente obrigado pelo contato.

Para lhe enviar a cotação preciso das informações abaixo ou projeto do sistema da Rede de Dutos em DWG.

Ambiente:

Altura dos dutos:

Tipo de forro:

Quantidade de Maquinas e Capacidade de TR de cada maquina:

Horário de trabalho:

Metragem Linear de Dutos:

Metragem m²:

Endereço onde será realizado o serviço:

CNPJ:

Atenciosamente,

Thyago de Oliveira Lobato

Assistente de Operações

Limpdutos Limpeza de Dutos Ltda.

Rua Baronesa Bela Vista, 453

04612-002 – São Paulo SP

Tel.: (11) 5502-0571

E-mail: dutos@limpdutos.com.br

Viste nosso site: www.limpdutos.com.br

Prezados,

Seguem a seguir as informações solicitadas:

Ambiente: Órgão Público - Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.

Altura dos dutos: Ver plantas em anexo.

Tipo de forro: Metálico tipo paraline.

Quantidade de Maquinas e Capacidade de TR de cada maquina: 24 máquinas (ver plantas em anexo).

Horário de trabalho: A partir das 14:30h nos dias de expediente normal e durante todo o dia e noite nos finais de semana e feriados, caso queiram.

Metragem Linear de Dutos: 1.810,53m.

Metragem m²: Área total construída do prédio = 11.409,67m².

Endereço onde será realizado o serviço: Rua Almirante Barroso, 600, Mocambo, Porto Velho - Rondônia

CNPJ: 03.326.815/0001-53.

Atenciosamente,

Engº Samurai Silva

Tel: (69) 3218-6482

Tribunal Regional do Trabalho da 14a. Região

Missão: Realizar justiça, no âmbito das relações de trabalho, com celeridade e efetividade, promovendo a paz social e o fortalecimento da cidadania.

Visão de Futuro: Consolidar-se perante a sociedade como referência de credibilidade na prestação jurisdicional.

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **DUTOS DE AR ED SEDE ESCANEADOS.rar**
22877K

Prezados,

Alguma informação sobre a proposta de preços solicitada?

Atenciosamente,

Eng. Samurai Silva

Tel: (69) 98406-5889

Tribunal Regional do Trabalho da 14a. Região

Missão: Realizar justiça, no âmbito das relações de trabalho, com celeridade e efetividade, promovendo a paz social e o fortalecimento da cidadania.

Visão de Futuro: Consolidar-se perante a sociedade como referência de credibilidade na prestação jurisdicional.

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Serviço de Limpeza Robotizada de Dutos de Ar Condicionado - TRT 14ª Região

1 mensagem

SECAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL <engenharia@trt14.jus.br>

21 de agosto de 2020 15:11

Para: ar.multtec@terra.com.br

Prezados,

Solicitamos dessa conceituada empresa, caso tenha interesse, a apresentação de um proposta para prestação dos serviços de Limpeza Robotizada de Dutos de Ar Condicionado, a ser realizada no município de Porto Velho/RO, no Edifício-Sede do TRT da 14ª Região, conforme termo de referência em anexo.

Atenciosamente,

Eng. Samurai Silva
Analista Judiciário / Apoio Especializado / Engenharia
Tel: (69) 98406-5889

Tribunal Regional do Trabalho da 14a. Região

Missão: Realizar justiça, no âmbito das relações de trabalho, com celeridade e efetividade, promovendo a paz social e o fortalecimento da cidadania.

Visão de Futuro: Consolidar-se perante a sociedade como referência de credibilidade na prestação jurisdicional.

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente.



Termo de Referência Limpeza de Dutos de Ar Condicionado TRT 14ª Região 2020.pdf

484K

Serviço de Limpeza Robotizada de Dutos de Ar Condicionado - TRT 14ª Região

2 mensagens

SECAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL <engenharia@trt14.jus.br>

21 de agosto de 2020 15:07

Para: vanderlei@polofrio.com.br

Prezados,

Solicitamos dessa conceituada empresa, caso tenha interesse, a apresentação de um proposta para prestação dos serviços de Limpeza Robotizada de Dutos de Ar Condicionado, a ser realizada no município de Porto Velho/RO, no Edifício-Sede do TRT da 14ª Região, conforme termo de referência em anexo.

Atenciosamente,

Eng. Samurai Silva
Analista Judiciário / Apoio Especializado / Engenharia
Tel: (69) 98406-5889

Tribunal Regional do Trabalho da 14a. Região

Missão: Realizar justiça, no âmbito das relações de trabalho, com celeridade e efetividade, promovendo a paz social e o fortalecimento da cidadania.

Visão de Futuro: Consolidar-se perante a sociedade como referência de credibilidade na prestação jurisdicional.

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente.



Termo de Referência Limpeza de Dutos de Ar Condicionado TRT 14ª Região 2020.pdf

484K

SECAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL <engenharia@trt14.jus.br>

31 de agosto de 2020 10:45

Para: vanderlei@polofrio.com.br

Prezados,

Reiteramos os termos do e-mail anterior, solicitando, com a maior brevidade possível, os bons préstimos dessa conceituada empresa para apresentar uma proposta de prestação de serviços de limpeza robotizada dos dutos de ar condicionado no Edifício-Sede do TRT da 14ª Região, localizado no município de Porto Velho/RO.

Atenciosamente,

Eng° Samurai Silva
Analista Judiciário / Apoio Especializado / Engenharia
Tel: (69) 98406-5889

Tribunal Regional do Trabalho da 14a. Região

Missão: Realizar justiça, no âmbito das relações de trabalho, com celeridade e efetividade, promovendo a paz social e o fortalecimento da cidadania.

Visão de Futuro: Consolidar-se perante a sociedade como referência de credibilidade na prestação jurisdicional.

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente.



Livre de vírus. www.avast.com.

[Texto das mensagens anteriores oculto]